

17.05.2016 N МРСК-КР/Р1-02/4

Главе Беловского сельсовета
Беломестному С. А.
и.о.Начальника Беловского РЭС
филиала ПАО «МРСК Центра»
Раздольева А.А.

Справка

В ответ на Ваше письмо вх. № КР/Р1-02/3 от 16.05.2016г. « о рассмотрении технической возможности технологического присоединения проектируемых жилых домов на территории Беловского сельсовета» сообщаем следующее, что объекты капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами:

№46:01:010203:798 к сетям электроснабжения, предусматривающую максимальную нагрузку составляет 5 кВт;

№46:01:010203:794 к сетям электроснабжения, предусматривающую максимальную нагрузку составляет 5 кВт;

№46:01:010203:795 к сетям электроснабжения, предусматривающую максимальную нагрузку составляет 5 кВт;

№46:01:010203:793 к сетям электроснабжения, предусматривающую максимальную нагрузку составляет 5 кВт;

№46:01:010203:796 к сетям электроснабжения, предусматривающую максимальную нагрузку составляет 5 кВт;

№46:01:010203:791 к сетям электроснабжения, предусматривающую максимальную нагрузку составляет 5 кВт;

№46:01:010203:781 к сетям электроснабжения, предусматривающую максимальную нагрузку составляет 5 кВт;

№46:01:010203:785 к сетям электроснабжения, предусматривающую максимальную нагрузку составляет 5 кВт;

№46:01:010203:790 к сетям электроснабжения, предусматривающую максимальную нагрузку составляет 5 кВт;

№46:01:010203:784 к сетям электроснабжения, предусматривающую максимальную нагрузку составляет 5 кВт;

№46:01:010203:787 к сетям электроснабжения, предусматривающую максимальную нагрузку составляет 5 кВт;

№46:01:010203:783 к сетям электроснабжения, предусматривающую максимальную нагрузку составляет 5 кВт;

№46:01:010203:780 к сетям электроснабжения, предусматривающую максимальную нагрузку составляет 5 кВт;

№46:01:010203:788 к сетям электроснабжения, предусматривающую максимальную нагрузку составляет 5 кВт;

№46:01:010203:789 к сетям электроснабжения, предусматривающую максимальную нагрузку составляет 5 кВт;

№46:01:010203:779 к сетям электроснабжения, предусматривающую максимальную нагрузку составляет 5 кВт;

№46:01:010203:792 к сетям электроснабжения, предусматривающую максимальную нагрузку составляет 5 кВт;

№46:01:010203:782 к сетям электроснабжения, предусматривающую максимальную нагрузку составляет 5 кВт;

№46:01:010203:778 к сетям электроснабжения, предусматривающую максимальную нагрузку составляет 5 кВт;

№46:01:010203:786 к сетям электроснабжения, предусматривающую максимальную нагрузку составляет 5 кВт.

и.о. начальника Беловского РЭС  А. А. Раздольев



М.П.

«17»

мая

2016 г.